

1. KIEGÉSZÍTÉS AZ EN 3 MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYHOZ

Tanúsítványszám: SP 126/13

Kiegészített tanúsítvány időpontja: 5th June 2013

Érintett tűzoltó készülék „OSEC” 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülék

Kérelmező: KZWM OGNIOPHON S.A., ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychow, Poland

Gyártó: KZWM OGNIOPHON S.A., ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychow, Poland

Típus: GP-6x ABC/MP

Módosítás / kiegészítés: 55A oltási teljesítmény a EN 3-7 szerint.
A 20170678 / OG 30 számú kiegészítő vizsgálati jelentés.

A fent említett jóváhagyási számmal ellátott tűzoltó készüléket az EN 3-7 szabvány szerint teszteltük a megadott módosításokkal együtt.

A módosított tűzoltó készülék megfelel az EN 3-7 szabványnak.

Az EN 3 megfeleléségi tanúsítvány egyéb rendelkezéseit ez a kiegészítés nem érinti.

14 July 2017



Grad. Eng. Bernd Ruhle
Manager of the certification office

