

KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG – TRAGBARE FEUERLÖSCHER

Aktenzeichen der Konformitätsbestätigung: **KB 12/15**

Prüfgrundlagen: EN 3-7 : 2004 + A1 : 2007

Prüfbericht Nr.: 20141292/B 320

Auftraggeber: BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Straße 16, 93449 Waldmünchen

Hersteller: BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Straße 16, 93449 Waldmünchen

Typbezeichnung: Vole X-P 6 XL / Brandstop 6G90 XL **Warenzeichen:** BAVARIA

Hauptzeichnung Nr.: 6106-00.00 **Stückliste Nr.:** 6106-00.00

Feuerlöschmittel: 6 kg FUREX ABC Spezial
Aktzeichen Nr. SP 89/08 **Betätigungseinrichtung:** Hebelventil

Treibmittel: 15 bar / 20 °C Stickstoff im
Löschmittelbehälter **Besondere Ausführung:** Düse Ø 5,3 mm

**Löschvermögen
für Prüfbjekte:** 55 A und 233 B nach EN 3-7 **Funktions-
temperaturbereich:** -30 °C bis 60 °C

Bemerkungen: –

Die Konformität mit den o. g. Prüfgrundlagen wird bestätigt. Alle zutreffenden Anforderungen wurden erfüllt.
Diese Konformitätsbestätigung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und mit den
bestätigten Unterlagen übereinstimmen.
Diese Konformitätsbestätigung schließt keine Fremdüberwachung ein.

Freiberg, 26. Februar 2015



Dipl.-Ing. Jürgen Dittrich
Leiter der Prüfstelle

